



CONSILIUL LOCAL TELIU
JUDEȚUL BRAȘOV
România - Brașov - Teliu - Str. T. Vladimirescu nr. 449
Telefon: 0268 / 518 316 ; Fax: 0268 / 518 316

HOTĂRÂREA NR 79
Din 29.09.2022

- privind preluarea în domeniul public al comunei Teliu , ca urmare a recepției finale , a investiției „ **Infiintare sistem de canalizare apa menajera in comuna Teliu,județul Brașov, etapa.I** “

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Teliu privind preluarea în domeniul public al comunei Teliu , ca urmare a recepției, a investiției „Infiintare sisteme de canalizare apa menajera in comuna Teliu, etapa.I
 - raportul de specialitate nr. 427/27.09.2022_ întocmit de compartimentul contabilitate, administrarea domeniului public si privat prin care se comunică documente privind recepția obiectivului de investiții „ **Infiintare sisteme de canalizare apa menajera in comuna Teliu,județul Brașov etapa.I**”
 - Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 9060 din 17.08.2022;
 - contractul de lucrări nr. 4220/2019 încheiat între Comuna Teliu în calitate de achizitor și Asocieria Tendex Engineering SRL, Diluca Project SRL, Grup Termloc SA în calitate de executant;
 - Autorizația de construire nr. 57 eliberată de Consiliul Judetean Brașov la data de 21.05.2020 cu valabilitate până la data de 07.06.2023
- În conformitate cu prevederile art.554 și art.863 din Codul Civil, art.286 alin.4 și art.287 lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;
- În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă preluarea în domeniul public al comunei Teliu, ca urmare a recepției finale, a investiției „ **Infiintare sisteme de canalizare apa menajera in comuna Teliu,județul Brașov etapa.I**”

Art.2. (1) Se aprobă lista componentelor sistemului de canalizare al comunei Teliu, realizate prin investiția „ Infiintare sisteme de canalizare apa menajera in comuna Teliu,Județul Brașov etapa.I, potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valorile bunurilor menționate în anexa 1 (Lista), sunt stabilite prin grija compartimentului de specialitate si vor fi înregistrare în contabilitate.

Art.3.- Comisia de inventariere a domeniului public stabilită în condițiile art. 289 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 va face propuneri pentru actualizarea inventarul bunurilor



CONSILIUL LOCAL TELIU
JUDEȚUL BRAȘOV
România - Brașov - Teliu - Str. T. Vladimirescu nr. 449
Telefon: 0268 / 518 316 ; Fax: 0268 / 518 316

care alcătuiesc domeniul public al comunei Teliu, prin completare cu bunurile identificate în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.-Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.

Art.5.- Se încredințează cu ducere- la îndeplinire a prezentei hotărâri compartimentul financiar-contabil, administrare domeniu public si privat din cadrul aparatului de specialitate al Primrului Comunei Teliu.

Art.6.-Secretarul comunei Teliu va comunica prezenta hotărâre: Primarului comunei Teliu, Compartimentelor financiar-contabil, din cadrul aparatului de specialitate al Primrului Comunei Teliu, Instituției Prefectului –Județul Brasov și va aduce la cunoștința publică prin afișare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
SZABO SZILVESZTER



CONTRASEMNEAZA, SECRETAR GENERAL
LUMINITA BALAN

Prezenta **HOTĂRÂRE** a fost adoptată cu un număr de :
..... voturi pentru;voturi contra ;abțineri
din numărul deconsilieri prezenți la ședință, din numărul de 13 consilieri aleși

Anexa nr.1 la HCL nr. 79 din 29.09.2022

RETEA DE CANALIZARE APA MENAJERĂ DE TIP DIVIZOR

CU URMĂTOARELE CARACTERISTICI :

Nr.crt.	Specificatie	UM	Cantitate
1	Conducte cu curgere gravitaționala (inclusiv subtraversări) din tuburi PVC KG SN8, Dn= 250 mm	ml	5483
2	Racorduri cămine PVC și conducte de PVC Dn=160 mm	Bucăți	302
3	Cămine vizitare din beton	Bucăți	142
4	STAȚIE DE POMPARE apă uzată care asigură debit Q=10l/s la 10m CA (CA=coloana de apă), inclusiv împrejmuire	Bucăți	1
5	Conducte de refulare din PEID, PN6, Dn=200mm, inclusiv subtraversările	ml	5005
6	Cămine de vane aerisire/golire	Bucăți	22

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ



AVIZAT, SECRETAR GENERAL